



GMINA TWARDOGÓRA

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra 20.10.2010 r.

IT.341-36-3/10

Do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113/2010 poz. 759 ze zm.), udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę dróg w ulicach Kasztanowej i Bukowej w Twardogórze**” w zakresie pytania złożonego przez jednego z Wykonawców:

Pytanie 1: Dokumentacja projektowa przewiduje na ul. Bukowej konstrukcję jezdni KR1 (str. 23) z podbudową 15 cm. Przedmiar przewiduje podbudowę jezdni KR2 z podbudową 23 cm. Proszę o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie 1: Należy wycenić i wykonać dwuwarstwową podbudowę jezdni z kruszywa łamanego o łącznej grubości 23 cm, w tym: warstwa dolna o gr. 15 cm, warstwa górna o grubości 8 cm.

Z up. BURMISTRZA

Aleksander Król
Kierownik Referatu
Inżynieria Techniczna