



GMINA TWARDOGÓRA

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra, dnia 11-10-2010r.

IT.341-37-1/10

Do wszystkich wykonawców

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 10.113.759 t.j.), Gmina Twardogóra przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gm. Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wlk. Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów.

Pytanie 1

Czy teren objęty projektem zawiera tereny PKP?

Odpowiedź 1

Przez teren planowany do skanalizowania prowadzi linia kolejowa. Kolizja planowanej trasy kolektorów sanitarnych z przedmiotową linią dotyczy jedynie miejscowości Grabowno Wlk. Przebieg linii zaznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym.

Pytanie 2

Czy na terenie objętym projektem występuje obszar Natura 2000?

Odpowiedź 2

Obszar Natura 2000 występuje w północnej części Gminy Twardogóra. Na załączniku graficznym oznaczono kolorem zielonym teren wchodzący w obszar Natura 2000. Dotyczy to jedynie części Nowe Wsi Goszczańskiej.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza projektowanie kanalizacji w pasach drogowych? Jeśli tak to prosimy o określenie Zarządców tych dróg.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza możliwość projektowania kanalizacji w pasach drogowych. Na terenie Gminy Twardogóra przebiega droga wojewódzka 448 relacji Syców-Milicz obejmująca miejscowości Goszcz i Nowa Wieś Goszczańska, drogi powiatowe we wsi Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Goszcz, Kuźnia Goszczańska, Łazisko i Domasławice, oraz drogi gminne i drogi wewnętrzne, dla których zarządcą jest Gmina Twardogóra.

Pytanie 4

Prosimy o podanie orientacyjnej długości kanalizacji do zaprojektowania oraz orientacyjną ilość przyłączy.

Odpowiedź 4

Z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 162/2004 z dnia 09-12-2005r. wynika, że do zaprojektowania jest ok. 37,36km kanalizacji grawitacyjnej oraz 9,38km kanalizacji tłocznej. Ze względu na fakt, że projekt należy wykonać z pominięciem oczyszczalni ścieków w Kuźni Goszczańskiej, a ścieki skierować do istniejącej oczyszczalni ścieków w Twardogórze, należy przewidzieć dodatkowo ok. 5km sieci przesyłowej. Ze względu na brak danych o ilości przyłączy do zaprojektowania, Zamawiający podaje orientacyjną ilość osób zamieszkujących teren przeznaczony do skanalizowania – 3529 dane wg KPOŚK stan na koniec 2009r.

Pytanie 5

Czy możliwe jest udostępnienie formularza oferty i załączników do oferty w formie edytowalnej?

Odpowiedź 5

Zamawiający umieścił w dniu dzisiejszym wzór oferty i załączników w formie edytowalnej.

BURMISTRZ
Jan Dzugaj

