



GMINA TWARDOGÓRA

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra, dn. 23.12.2010 r.

GNO-0341/0810

Do wszystkich wykonawców

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759), Gmina Twardogóra przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ na „Przebudowę stropu wraz z konstrukcją dachu w budynku handlowo-usługowym przy ul. Ratuszowej 10 w miejscowości Twardogóra.

Pytanie 1

Poz. 22 d.l. (przedmiar) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho-jedna warstwa – 158,400 m². Proszę o uściślenie i podanie grubości wełny mineralnej.

Odpowiedź 1

Należy zastosować wełnę mineralną o grubości 200 mm.

Pytanie 2

Poz. 23 d.l. (przedmiar) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho-każda następna warstwa – 158,400 m². Proszę o uściślenie i podanie grubości wełny mineralnej.

Odpowiedź 2

Należy zastosować wełnę mineralną o grubości 40 mm.

Pytanie 3

Poz. 24. d.l. (przedmiar) Podłoga z desek struganych grubości 32mm – 158,400 m². Proszę o uściślenie i podanie z jakie rodzaju, typu i gatunku drewna będzie wykonana podłoga oraz listwy przyścienne.

Odpowiedź 3

Podłogę z desek struganych grubości 32 mm należy wykonać z drewna sosnowego.

Listwy przyścienne należy wykonać z drewna sosnowego w kolorze identycznym do koloru desek lub zbliżonym.

Pytanie 4

Poz. 25 d.l. (przedmiar) posadzki – listwy przyścienne drewniane – 55 m – Proszę o uściślenie i podanie z jakiego rodzaju drewna mają być wykonane listwy przyścienne drewniane.

Odpowiedź 4

Listwy przyścienne drewniane należy wykonać z drewna sosnowego.

BURMISTRZ

Jan Dzugaj