



GMINA TWARDOGÓRA

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra, dnia 31.01.2013 r.

IT.271.3.2.2013.DJ

Do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113/2010 poz. 759 t. j. z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę drogi gminnej nr 120297 D w miejscowości Olszówka gm. Twardogóra**” w zakresie pytań złożonych przez Wykonawcę.

Pytanie 1: Specyfikacje techniczne podają wymagania wg WT-2 2008. Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje projektowanie wg obowiązującego dokumentu WT-2 2010?

Odpowiedź na pytanie 1: Specyfikacje techniczne na stronie 117 podają informację o zastosowaniu dokumentu WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 i takie należy zastosować.

Pytanie 2: Proszę o informację czy zjazdy i pobocza należy wykonać zgodnie z projektem z kruszywa z rozbiórki?

Odpowiedź na pytanie 2: Zjazdy i pobocza należy wykonać zgodnie z projektem z kruszywa z rozbiórki.

BURMISTRZ
Jan Długaj