



Twardogóra, dnia 26.11.2012 r.

IT.271.29.1.2012

Do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113/2010 poz. 759 t. j. z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę (restaurację) fragmentu skrzydła płn. zach. zespołu pałacowego w Goszczu” w zakresie pytań złożonych przez Wykonawcę.

Pytanie 1: W rozdziale 12 pkt 12.9 Zamawiający wymaga dostarczenia Tabeli Zbiorczej Ceny Ryczałtowej, czy należy przez to rozumieć tzw. Tabelę elementów scalonych będącą elementem składowym kosztorysu?

Odpowiedź na pytanie 1: Tak. Pod pojęciem tabeli zbiorczej ceny ryczałtowej należy rozumieć tabelę elementów scalonych z kosztorysu ofertowego.

Pytanie 2: Proszę o wyjaśnienie niezgodności dotyczącą w ilościach okien pomiędzy ilością podaną w zestawieniu okien symbol O9 a ilością wrysowaną na rysunku nr 6a. W zestawieniu okien nie zostały ujęte również okienka do wymiany w małych lukarnach na budynku G.

Odpowiedź na pytanie 2: Faktycznie w zestawieniu w pozycji O9 powinny być 3 szt. zamiast 2. Dodatkowo należy wycenić okna lukarny 2 szt. w dachu, które są nie ujęte w zestawieniu okien. Dotyczy budynku G w Elewacji E1 należy je dodać do wyceny lukarn opierzonych blachą cynkowo tytanowa, lukarny w całości do wymiany.

Pytanie 3: W poz. nr 9 kosztorysu przyjęto 11 szt ościeżnic, wg zestawienia drzwi powinno być 10 szt, w poz. przedmiaru nr 10 również powinno być 10 szt skrzydeł – proszę o uściślenie pozycji.

Odpowiedź na pytanie 3: Ościeżnic drewnianych wewnętrznych powinno być tyle co drzwi czyli 10szt. Dodatkowo jedno pożarowe stalowe wraz z drzwiami pożarowymi (poz. 11 przedmiaru) E1 30 w kpl. z drzwiami uszczelkami samozamykaczami itp.)


Pytanie 4: W poz. 30, 31 kosztorysu proszę o podanie wymiarów (długości) uchwytów.

Odpowiedź na pytanie 4: 2 szt. uchwytów wc mocowanych do ściany prostopadłe, jedna z podajnikiem na papier toaletowy. Długości uchwytów 70 cm, jeden uchylny do góry, jeden stały. Uchwyty umywalkowe 2 szt. mocowane do ściany: jeden uchylny do góry, jeden stały długość 60cm. Wymiary całkowite (po rozłożeniu 1 szt.) 300x100x600mm. Wszystkie elementy oporęczowania i wyposażenia stal kwasoodporna nierdzewna matowa.

Pytanie 5: Proszę w poz. 97 i 98 przedmiaru określić ilości poszczególnych łazienek, ponieważ w opisie w poz. 23 brak dokładnych ilości.

Odpowiedź na pytanie 4: W pozycji 97 i 98 przedmiaru należy uwzględnić:

- 2szt Szafki umywalkowe z umywalkami prostokątnymi np koło Quatro 60 cm + Szafka biała wysoki połysk
- 4 szt Miska ustępowa lejowa np. koło 4U/iCon RIMFREE 6l., wisząca, wbudowana , stelaż
- 1 szt wc dla niepełnoprawnych np. koło Simple nova top



z wężykami do wody miedzianymi.

- 5 szt szczotki do mycia wc w obudowie kwasoodpornej
- 5 szt haczyki na drzwi przykręcane kwasoodporne
- 4 szt pojemniki na papier toalet (+jedna w pochwycie dla niepełn. razem 5)
- 1 umywalka dla niepełnospr. z płaskim syfonem

BURMISTRZ
Jan Długaj