



GMINA TWARDOGÓRA

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra 17.09.2014 r.

IT.271.20.2.2014

Do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 907.2014 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią okólną przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze**” w zakresie pytania złożonego przez Wykonawcę.

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj nawierzchni poliuretanowej należy zastosować na boisku wielofunkcyjnym, a jaki na bieżni.

Na boisku – zgodnie z opisem w SIWZ:

- warstwa wyrównawcza bezspoinowa elastyczna grubości 35mm – mieszanka granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączonego lepiszczem poliuretanowym,
- nawierzchnia poliuretanowa grubość 10mm, bezspoinowa elastyczna mata z kolorowego EPDM, połączonego lepiszczem poliuretanowym,

Na bieżni – zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej:

- warstwa wyrównawcza bezspoinowa elastyczna grubości 35mm – mieszanka granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączonego lepiszczem poliuretanowym,
- nawierzchnia poliuretanowa grubość 13mm typu natrysk – mata z granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym grubości 10 mm + system natryskowy grubości 2-3 mm.

Odpowiedź na pytanie 1:

Potwierdza się rodzaje nawierzchni **na bieżnię** należy zastosować:

- warstwa wyrównawcza bezspoinowa elastyczna grubości 35mm – mieszanka granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączonego lepiszczem poliuretanowym,
- nawierzchnia poliuretanowa grubość 13mm typu natrysk – mata z granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym grubości 10 mm + system natryskowy grubości 2-3 mm.

na boisko wielofunkcyjne należy zastosować:

- warstwa wyrównawcza bezspoinowa elastyczna grubości 35mm – mieszanka granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączonego lepiszczem poliuretanowym,
- nawierzchnia poliuretanowa grubość 10mm, bezspoinowa elastyczna mata z kolorowego EPDM, połączonego lepiszczem poliuretanowym,

Wp. BURMISTRZA

Wojewódzki Urząd
Statystyczny
Krajowy Urząd
Statystyczny

