

**DECYZJA
o umorzeniu postępowania**

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28.04.2015 r.) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze, z siedzibą ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim, gm. Twardogóra”,

orzekam

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim, gm. Twardogóra” planowanego do realizacji na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 368/12 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra.

Uzasadnienie

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązkiem podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1235 ze zm.) – zwanej dalej ooś. Zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy ooś, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji zadania

Na wniosek z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28.04.2015 r.) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze, z siedzibą ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim, gm. Twardogóra”. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 368/12 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zawiadomieniem nr GNO.6220.4.2015.KA.1 z dnia 12.05.2015 r. poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. W toku prowadzonego postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, zwrócił się do właściwych organów o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, zgodnie z art. 78 ust. 4 w/w ustawy o oś postanowieniem nr ZNS-MP-61-25/15 z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 28.05.2015 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4240.306.2015.MP z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22.05.2015 r.) odesłał wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, dotyczącego kwalifikacji przedmiotowej inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim (działka oznaczona ewidencyjnie numerem 368/12 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra). Prace polegać będą na zmianie technologii oraz urządzeń do uzdatniania wody. Obecnie pobór wody podziemnej odbywa się z trzech ujęć głębinowych, z utworów czwartorzędowych, o łącznych zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wysokości 40 m³/h.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika również, iż ujęcia głębinowe wyłączone są z zakresu modernizacji i nie będą podlegały żadnej ingerencji związanej z niniejszym przedsięwzięciem.

Istniejąca stacja uzdatniania wody zaprojektowana została na maksymalną wydajność godzinową 24 m³/h, w związku z czym zastosowane na niej nowe urządzenia nie podołają zwiększeniu wydajności do - określonej przez Inwestora - 40 m³/h. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika ponadto, że znajdujące się na terenie SUW urządzenia wykazują znaczny stopień wyeksploatowania, co nie przemawia za ich wykorzystaniem w zmodernizowanym układzie uzdatniania.

Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie godzinowej wydajności obiektu, co zapewni ciągłość dostawy wody w trakcie największego rozbioru na sieci przez użytkowników końcowych, co na chwilę obecną stanowi problem (tj. brak wody w okresie letnim).

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody* (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 627 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliższy położony obszar podlegający ochronie to rezerwat przyrody „Torfowisko koło Grabowna”. Znajduje się on w odległości ok. 2 km od granicy działki, na której znajduje się SUW. Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na swój charakter nie będzie oddziaływać na w/w teren objęty ochroną.

Z uwagi na ograniczony zakres planowanych prac i charakter inwestycji transgraniczne oddziaływanie nie występuje.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o oś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) stwierdził, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym zgodnie z art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1071 ze zm.)

gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję umarzającą postępowanie.

W ramach prowadzonego postępowania właściwy organ pismem nr GNO.6220.4.2015.KA.5 z dnia 16.06.2015 r. zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1071 ze zm.) przed wydaniem niniejszej decyzji powiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i ewentualnej możliwości składania uwag i wniosków w terminie trzech dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma. W zakreślonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Biorą pod uwagę powyższe oraz fakt, iż prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stało się bezprzedmiotowe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 §1 i §2, art. 129 §1 i §2 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1071 ze zm.), od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.



BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała
Zbigniew Potyrała

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze, ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra;
2. Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra;
3. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica;
4. Marta Baska;
5. Michał Kaczorowski;
6. Stanisław i Lucyna Plizga;
7. Mieczysław Plizga;
8. Tadeusz Jędryczko;
9. a/a.