



Twardogóra 06.02.2017 r.

IT.271.1.11.2017.AK

## do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.), udziela poniżej wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”** w zakresie zapytań złożonych przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 1:** Brak projektów wykonawczych instalacji c.t. do central wentylacyjnych oraz przedmiarów robót obejmujący zakres robót do powyższych projektów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów.

**Odpowiedź nr 1:** Projekt wykonawczy instalacji ciepła technologicznego wysoko- i niskoparametrowego, w tym doprowadzenie tych instalacji do central wentylacyjnych znajduje się w opracowaniu dotyczącym OZE: dokumentacja TWGO\_PW\_TOM 1.

Zaprojektowane rozwiązania przedstawione są na rysunkach i w opisie technicznym. Przedmiary robót uwzględniają powyższy zakres robót.

### UWAGA:

Ponadto w ślad za wyjaśnieniami z dnia 03.02.2017r. sygn. IT.271.1.9.2017.AK w uzupełnieniu odpowiedzi nr 1 podaje się:

Po wykonaniu sprawdzenia obliczeniowego potwierdzamy, że można wykonać zasypkę z grysu (uśredniona grubość warstwy 7 cm) pod deskami tarasowymi na obszarze tarasu czyli w osiach D-L/3-5. Dodatkowo przekazuję się rewizję rysunku K.8 z tomu konstrukcji (Tom 3) w ww. obszarze. Korekta dotyczy niewielkiej - zmiana ilości sztuk pręta nr 14. Korekta ilości prętów zwiększyła masę stali zbrojeniowej o 150 kg. Zmiany zaznaczone w "chmurkach" na rysunku będącego załącznikiem do wyjaśnień

BURMISTRZ  
Zbigniew Potyraja