

1. Kłapa dymowa umieszczona jest w świetle 3 ścian konstrukcyjnych klatki schodowej .Należy od dołu zamontować wymiany z 3 belek stali dwuteowej 160mm I= 270 cm (do zabudowy) pod stropem ,po rozpoznaniu układu istniejących belek stropowych (prawdopodobnie układ poprzeczny) i oprzeć je (włożyć w wykute otwory 12 cm) w ścianach konstrukcyjnych i na tym zbudować podstawę kłapy dymowej w świetle 120x120 widoczna na przekroju .Belki obudować gipskartonem lub otynkować .
W ramach nadzoru może być określony szczegół rozwiązania .
- 2.Konstruktor nie wyraża zgody na konstrukcje inna niż żelbetowa obudowy windy.