



Twardogóra, dnia 19.04.2018 r.

IT.271.13.2.2018.AK

do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24.), udziela poniżej wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” – dokończenie robót w zakresie zapytań złożonych przez Wykonawcę.**

Pytanie nr 1: 1. Dach cz. hotelowa – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiennego wykonania pokrycia dachu nad częścią hotelową, spełniającego wymagania klasy odporności ogniowej RE30, z zastosowaniem izolacji termicznej z płyt PIR?

Odpowiedź nr 1: Tak, można. Parametr RE30 mogą spełnić przekrycia na blasze trapezowej z termoizolacją z płyt PIR + hydroizolacja z papy odpowiednich producentów. Każdorazowo przed zastosowaniem należy zapoznać się z wymogami aprobat wybranego systemu termoizolacji jak i hydroizolacji (np. zastosowanie obwodowo przy atyce pasa blachy z wełną mineralną; rozstaw łączników arkuszy blachy; konieczność dodatkowego mocowania mechanicznego do atyki itp.).

Z up. BURMISTRZA
Aleksander Król
Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej