



Twardogóra, dnia 19.04.2018 r.

IT.271.13.1.2018.AK

do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24.), udziela poniżej wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” – dokończenie robót** w zakresie zapytań złożonych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1: Taras - w opisie technicznym w SIWZ, deska tarasowa dla dachu D2 ma grubość 4,0 cm, natomiast w opisie przekroju przegród poziomych dla dachu RD2, oraz na szczegółach DET-13, DET-14, DET-15, grubość deski tarasowej wynosi 2,4 cm. Proszę o informację, która z tych grubości jest poprawna?

Odpowiedź nr 1: Prawidłowa grubość deski tarasowej powinna wynosić od 24mm do 28mm.

Pytanie nr 2: Taras – proszę o informację czy zamiast legarów drewnianych 12x8cm, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne w postaci rusztu krzyżowego składającego się z belek konstrukcyjnych z drewna świerkowego KVH 60x120mm (drewno świerkowe, suszone do wilgotności 18%, strugane, 4 kanty załamane, impregnowane) w rozstawie 64cm oraz legarów modrzewiowych 44x68mm w rozstawie 50cm ?

Odpowiedź nr 2: Proponowane rozwiązanie zamienne może być zastosowane, z zastrzeżeniem:

- zachowania projektowanego poziomu tarasu,
- zapewnienia przepływu wody w drenażowej warstwie żwiru pod legarami
- odpowiednio dobranej impregnacji do technologii jaką suszono drewno.

Pytanie nr 3: Czy w ofercie należy założyć, iż zrealizowane dotychczas prace wykonane są zgodnie z projektem?

Odpowiedź nr 3: Tak.

Pytanie nr 4: Czy Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi odpowiada za wady i usterki wykonanych dotychczas prac.

Odpowiedź nr 4: Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu udziela gwarancji na wykonane prace w ramach realizowanej części tj. nie odpowiada za prace zrealizowane wcześniej przez innego wykonawcę.

BURMISTRZ
Zbigniew Patryja -1 ✓