



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Twardogóra, dnia 19 listopada 2018r.

IT.271.23.1.2018.AK

do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16), udziela poniżej wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia” w zakresie zapytań złożonych przez Wykonawcę.

Pytanie 1

W ramach inwestycji określonej w temacie mam pytanie: czy inwestor dopuszcza możliwość wykonania rurociągów tłocznych metodą przewiertu sterowanego z wykorzystaniem rur z przeznaczeniem do wykonania przewiertu sterowanego? Zapytanie obejmuje rurociągi:

z etapu I:

KP1-PZ62, PZ72-PZ73, PZ82-PZ84, PZ88-PZ106, KPZ-PZ177, PZ193-SR7,

z etapu II:

SR5-PZ132, PZ130-PZ7, PZ13-MP8,

z etapu III:

PZ43-SR1, pS3-SR3, PZ111-MP3, PZ122-KPL2.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie odcinków j.w. metodą przewiertu sterowanego.

Jednocześnie wyjaśnia się, że na stronie 23 w podanym wzorze do obliczenia kryterium „termin wykonania” omyłkowo podano, że termin wykonania nie może być dłuższy niż 50 tygodni. Prawidłowa wartość wynosi 30 tygodni, tj. zgodnie z terminem określonym w rozdziale VI – strona 11, w ogłoszeniu o zamówieniu i wzorze umowy.

Z up. BURMISTRZA
Ryszard Gąsior
Zastępca Burmistrza