



Twardogóra 13.03.2019 r.

IT.271.6.1.2019.RZ

do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia” w zakresie zapytania złożonego przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1: wniosek o podanie parametrów hydraulicznych przepompowni t.j. Q (m³/h) i H (m) dla zaprojektowanych przepompowni: PS 5, PS 2, PS 3, MP 3, PS 7, MP 8.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Dla przepompowni ścieków sanitarnych zaprojektowano pompy o następujących parametrach:

PS2:	$Q=15\text{m}^3/\text{h}$,	$H=15\text{m}$,
PS3:	$Q=15\text{m}^3/\text{h}$,	$H=4\text{m}$,
PS5:	$Q=15\text{m}^3/\text{h}$,	$H=26\text{m}$,
PS7:	$Q=14\text{m}^3/\text{h}$,	$H=9,2\text{m}$,
MP3:	$Q=9\text{m}^3/\text{h}$,	$H=17,5\text{m}$,
MP8:	$Q=9\text{m}^3/\text{h}$,	$H=8\text{m}$.

Z up. BURMISTRZA
Aleksander Król
Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej