



Twardogóra 12.08.2019 r.

IT.271.20.3.2019.RZ

do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU, Etap II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7”, w zakresie pytań złożonych przez Wykonawcę:

Pytanie 1: Z jakiego rodzaju drewna ma zostać wykonana nowa stolarka – sosna łączona, sosna lita, meranti, czy dąb?

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi przeznaczonych do remontu jako nowe?

Odpowiedź na pytanie 1 i 2 została udzielona przez Zamawiającego w piśmie nr IT.271.20.2.2019.RZ z dnia 09.08.2019 r., w brzmieniu: Zamawiający wyraża zgodę na montaż nowej stolarki drzwiowej i bramowej, wykonanej na wzór stolarki oryginalnej. Stolarkę drzwiową, bramową i okienną należy wykonać z wysokiej jakości drewna dębowego o gęstości przekraczającej 600 kg/m³.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński