



IT.271.20.2.2019.RZ

Twardogóra 09.08.2019 r.

do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „REMONT DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWEGO W GOSZCZU, Etap II: wymiana stolarki budowlanej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 7”, w zakresie pytań złożonych przez Wykonawcę:

Pytanie 1: Czy drzwi, które przewidziano do renowacji w projekcie z 2013 roku nadal nadają się do renowacji? Koszty prawidłowej renowacji są równe, a często przekraczają koszty nowej stolarki wykonanej z drewna sosnowego od wzorującej istniejącej. Prawidłowa renowacja przewiduje demontaż istniejącej stolarki, przewiezienie na stolarnię, gdzie zostaną oczyszczone do surowego drewna, zaimpregnowane, szpachlowane i kilkakrotnie malowane w celu uzyskania prawidłowego wyglądu. Podobnie postępuje się z zawiasami i zamkami. Proponuję wykonanie nowej stolarki drzwiowej z drewna: dębowego, meranti lub sosnowego, zgodnie z decyzją inwestora.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający wyraża zgodę na montaż nowej stolarki drzwiowej i bramowej, wykonanej na wzór stolarki oryginalnej. Stolarkę drzwiową, bramową i okienną należy wykonać z wysokiej jakości drewna dębowego o gęstości przekraczającej 600 kg/m³.

BURMISTRZ
[Signature]
Dawid Czarny