



Twardogóra, dnia 6 grudnia 2019 r.

IT.271.24.2.2019.DJ

do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1480D i Nr 1478D w miejscowości Grabowno Wielkie poprzez budowę chodnika**” w zakresie pytań złożonych przez Wykonawców.

Pytanie 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na temat załączonego przedmiaru robót, poz. Nr 41: Wykonanie przecisku rurą stalową śr. 1000-1200 mm o dł. L=24,0 mb. Informujemy, że załączona dokumentacja przetargowa (SIWZ, rysunki, opis techniczny do projektu) nie zawiera w tym zakresie żadnych informacji.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, że opisana w przedmiarze robót poz. nr 41, której pełna treść brzmi: „Wykonanie przecisków rurą stalową gładką o długości do 20m rurami o śr. nominalnej 1000-1200mm pod konstrukcją drogi powiatowej” wydaje się być w pełni czytelna i stanowi integralną część przewidzianego w projekcie odwodnienia pasa drogowego. Na projekcie zagospodarowania terenu nr rys. 5 projektu budowlanego widoczny jest schemat projektowanej kanalizacji deszczowej oraz powszechnie stosowana uwaga, że „Przejścia pod drogą powiatową nr 1480D należy wykonać za pomocą przecisku bez naruszania nawierzchni i konstrukcji drogi powiatowej”. W tym konkretnym przypadku widoczne są dwa przejścia pod drogą powiatową, których długości odpowiadają poz. nr 41 przedmiaru robót.

Z up. BURMISTRZA

Aleksander Król
Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej