



Twardogóra, dnia 24 lutego 2020r.

IT.271.3.1.2020.AK

do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), udziela poniżej wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1480D i Nr 1478D w miejscowości Grabowno Wielkie poprzez budowę chodnika**”, w zakresie złożonych przez Wykonawców pytań:

Pytanie 1 : Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania kanalizacji pod drogą powiatową zmiana dotyczy wykonania tych odcinków kanalizacji poprzez wykonanie wykopu zamiast przecisku z odtworzeniem nawierzchni ?

Odpowiedź 1 : Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania kanalizacji pod drogą powiatową poprzez wykonanie tych odcinków metodą wykopu zamiast przecisku. W takim przypadku należy uwzględnić odtworzenie konstrukcji drogi wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscu wykopu.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński