



# GMINA TWARDOGÓRA

56 - 416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra, dnia 26-01-2010r.

IT.0341-32.09-10/10

## Do wszystkich wykonawców

Działając w oparciu o art. 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Gmina Twardogóra przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Św. Jadwigi 7 w Twardogórze”.

### Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 26.01.2010 r. prosimy o konkretne sprecyzowanie jakie obmiary i w jakich pozycjach należy zmienić, jakie pozycje należy usunąć. Proszę doprecyzować odpowiedź nr 1 z dnia 26.01.2010 r.

### Odpowiedź nr 1

poz.116 i 120 są zdublowane. Jedną należy usunąć (wyzerować aby zachować numerację) .  
poz.212 należy usunąć (wyzerować )(główna sala posiada obmiar podbudowy w poz 66)  
poz.213 zamienić grubość ( na jastrzych grubości 5 cm nad styropianem )  
poz.214 i dalej bez zmian.

BURMISTRZ

Jan Dzugaj