



# GMINA TWARDOGÓRA

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra, dnia 22-03-2010r.

IT.341-14-3/10

**Do wszystkich wykonawców**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 j.t. ze zm.), Gmina Twardogóra przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ na „Przebudowę ul. Sportowej w Twardogórze”.

## **Pytanie 1**

Zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej na odcinku 699,5m zaprojektowano 18kpl.studni DN1200, natomiast według przedmiaru do realizacji jest odcinek 605m i 25kpl. studni do posadowienia. Proszę o wyjaśnienie danej rozbieżności.

Proszę także o podanie dokładnej ilości wypustów DN500, zgodnie z przedmiarem do wykonania są 64 szt., ze względu na nieczytelny plan sytuacyjny oraz brak oznaczenia danych wpustów na profilu nie można zweryfikować danej ilości.

## **Odpowiedź 1**

W dokumentacji projektowej przewidziano do zamontowania 25 kpl. studni DN1200 – patrz projekt zagospodarowania terenu. Załączone profile podłużne dotyczą jedynie ul. Sportowej (18 studni). Kanały boczne (do wykonania w ramach przedmiotowego zadania) nie zostały rozrysowane na profilach, ze względu na nieskomplikowane rozwiązanie, a dotyczą krótkich odcinków zakończonych studnią (łącznie 7 studni) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Również w projekcie zagospodarowania wskreślono wszystkie wpusty uliczne przewidziane do zabudowania. W sumie przewidziano ich 64szt. zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wobec powyższego taką ilość należy przewidzieć w ofercie.

Z up. BURMISTRZA

Jan Bernacki  
Zastępca Burmistrza