



GMINA TWARDOGÓRA

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra, dnia 17-03-2010r.

IT.341-14-2/10

Do wszystkich wykonawców

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 j.t. ze zm.), Gmina Twardogóra przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ na „Przebudowę ul. Sportowej w Twardogórze”.

Pytanie 1

W związku z ogłoszeniem przetargu na przebudowę ul. Sportowej w Twardogórze, prosimy o skorygowanie poz. 2 i poz. 18 przedmiaru robót na wykonanie kanalizacji deszczowej:

- W pozycji 2 przedmiaru nie uwzględniono robót ziemnych (wykopów, umocnienia i zasypki) związanych z wykonaniem przykanalików (L=215,0 m) oraz błędnie wyliczono średnią głębokość wykopów (h=1,2 m) dla kanału dn 315 mm.
- W pozycji nr 18 przyjęto do wyceny hydranty nadziemne o śr.100 mm, natomiast w projekcie oraz ST ujęto hydranty dn 80 mm.

Odpowiedź 1

Wykonawca w kosztorysie ofertowym winien skalkulować wszystkie niezbędne prace do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, tak więc w pozycji nr 2 oraz 18 załączonego przedmiaru robót należy wycenić roboty faktycznie do wykonania tj. hydranty nadziemne o śr. dn 80mm oraz głębokość wykopów niezbędną do posadowienia wszystkich urządzeń zgodnie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.

BURMISTRZ
Jan Dzugaj